



Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b,
621 00 Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 9/2003 ze dne 2003-03-19

CERTIFIKÁT TYPU

číslo: **B-30-00787-09**

výrobce : Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10, Česká republika
identifikační číslo: 25065084

výrobek: Přenosný hasicí přístroj CO₂
typové označení: 2 S KT 02.06/EN 3, pod stálým tlakem
Hasicí schopnost: 21 B
Rozsah funkčních teplot: -30 °C až +60 °C
Hasivo: 2 kg CO₂

U tohoto výrobku byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výše uvedená autorizovaná osoba tímto osvědčuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistila shodu jejich vlastností se základními požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Při posuzování shody byly aplikovány relevantní požadavky následujících technických norem:

ČSN EN 3-6:1997, ČSN EN 3-7+A1:2008, ČSN EN 3-9:2007.


Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-10217 ze dne 2009-08-27. Certifikát platí do 2014-08-31.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení výrobce o shodě výrobku se základními požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno 2009-08-27




Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele

B-30-00787-09, strana 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz