



## Prohlášení o shodě

č.j. 1/15



podle zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto prohlášení o shodě je vypracované podle § 10, výše uvedeného zákona.

### Výrobce:

Obchodní jméno: Kovoslužba hasicí přístroje a.s.  
Sídlo : Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10  
IČO : 25065084

### Výrobek:

Název : Přenosný hasicí přístroj  
Druh : CO<sub>2</sub>, hmotnost hasiva 5 kg  
Typ : 5S KT 05.05/EN3 - 113

### Popis a určení funkce výrobku:

Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 5 kg kysličníku uhličitého je určený k hašení požárů třídy 113B. Přístroj je použitelný od -30° C do +60° C. Návod na obsluhu přístroje je uveden v záručním listě. Hasicí přístroj se staví na zem a zajišťuje se proti pádu.

### Způsob posouzení shody:

Shoda byla posouzena v souladu s § 10, zákona č.22/1997 Sb.

### Prohlašuji a potvrzují následující:

Výrobek je za splnění podmínek použití stanovených v návodu bezpečný .  
Dále prohlašuji, že byla přijata opatření , kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, a jeho vlastnosti jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Vlastnosti výrobku splňují požadavky normy ČSN EN3-7+A1:2008, ČSN EN3-9:2007, ČSN EN3-10:2010

### Autorizovaná osoba provádějící přezkoušení typu:

Obchodní jméno : Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Sídlo : Hudcova 56b, 621 00 Brno  
IČO : 00001490  
Číslo autorizované osoby : AO 202  
Certifikát typu číslo : B - 30-00033-15 ze dne 16.01.2015  
Protokol číslo : 30-12616 ze dne 16.01.2015

V Praze 21.01.2015

Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.  
Průběžná 41/387  
100 87 Praha 10  
tel: +274814751-3, fax: +274811963

JUDr. Radovan Marek  
generální ředitel