



Strojírenský zkušební ústav, s. p., autorizovaná osoba 202, Hudcova 56b,
621 00 Brno, Česká republika
Rozhodnutí o autorizaci č. 9/2003 ze dne 2003-03-19

CERTIFIKÁT TYPU

číslo: **B-30-01007-09**

výrobce: Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10, Česká republika
identifikační číslo: 25065084

výrobek: Přenosný hasicí přístroj práškový
typové označení: 6 P KTk 06.88/EN 3, pod stálým tlakem
hasicí schopnost: 21 A, 183 B, C;
požáry pod napětím do 1000 V;
rozsah funkčních teplot: -20 °C až +60 °C;
hasivo: 6 kg hasicí prášek Kovax ABC 70

U tohoto výrobku byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Výše uvedená autorizovaná osoba tímto osvědčuje, že u vzorků předmětného výrobku zjistila shodu jejich vlastností se základními požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Při posuzování shody byly aplikovány relevantní požadavky

ČSN EN 3-3:1996, ČSN EN 3-6:1997, ČSN EN 3-7+A1:2008.


Nedílnou součástí tohoto certifikátu je závěrečný protokol č. 30-4235 ze dne 2004-12-16 a stanovisko zkušební laboratoře k žádosti o vydání nového certifikátu ze dne 2009-11-03. Certifikát platí do 2014-11-30.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení výrobce o shodě výrobku se základními požadavky ve smyslu § 1 odst. 2 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pravidla pro nakládání s certifikátem jsou uvedena na 2. straně.

Brno 2009-11-04




Ing. Jiří Rozsival
zástupce ředitele

B-30-01007-09, strana 1 (2)

Strojírenský zkušební ústav, s. p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz